



БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ									
Время	НАГРУЗКА				Время	ПОКРЫТИЕ			
	5-00	10-00	19-00	22-00		5-00	10-00	19-00	22-00
Промышленность	80,18+110,94	115,6+117,12	128,83+8,91	112,01+3,67					
Сельское хоз-во	26,92+7,67	30,79+7,24	34,66+7,15	32,19+6,85	БСК	0+32,08	0+31,09	0+31,98	0+32,04
СК	0	0	0	0	С зар. ЛЭП	86,28	88,24	88,24	88,24
Реактор	0,8+50,51	0,48+16,01	0,67+46,11	0,84+65,77					
Потери ЛЭП, тр-ры	4,38+16,53 11,59	7,62+28,84 18,3	1,62+25,49 19,7	1,73+25,6 14,45					
всего					ВСЕГО				
Выдача по ВЛ связи	2,45+1,54	3,18+1,43	3,07+2,76	2,93+1,72	Привоз по ВЛ связи Д.46, Д.42	114,73+19,58	157,67+30,39	168,85+10,03	149,7+2,22
ИТОГО	114,73+88,78	157,67+88,94	168,85+110,19	149,7+118,06	ИТОГО	114,73+88,78	157,67+88,94	168,85+110,19	149,7+118,06
Небаланс (%)	0	0	0	0					

Должность	ФИО	Подпись	Дата	АО "Тывазэнерго"
Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер	Сатриванов В.П.			Схема контрольных замеров за 20.12.2017г
Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС	Лукин А.В.			
Исполнил				
Ведущий инженер ГЭР ЦУС	Сендыжы Ч.В.			