



БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ				ПОКРЫТИЕ					
Время	5-00	10-00	19-00	22-00	Время	5-00	10-00	19-00	22-00
Промышленность	76,25+6,62	103,4+1,02	113,01+3,11	106,66+0,84	Электростанции	0,08+0,03	0,08+0,03	0,08+0,03	0,08+0,03
Сельское хозяйство	27,38+6,78	35,69+7,07	35,7+7,51	29,26+6,90	БСК	0+0,46	0+0,46	0+0,46	0+0,4
СК	0	0	0	0	Оз. зар. ЛЭП	88,24	88,24	84,64	87,72
Реактор	0,73+53,08	0,65+39,10	0,51+30,3	0,58+39,52	ВСЕГО				
Потери ЛЭП, тр-ры	7,27+2,25 10,04	9,68+16,90 21,0	7,92+24,25 25,7	7,59+17,90 20,63	Итого	111,84+78,68	149,67+83,95	159,24+83,36	144,38+84,64
Выдача по ВЛ связи	0,21+0,09	0,25+1,14	2,10+1,29	0,29+1,15	Примеч по ВЛ связи Д.46, Д.42	111,71+10,49	149,35+84,78	159,85+83,95	144,76+84,71
ИТОГО	111,84+78,68	149,67+83,95	159,24+83,36	144,38+84,64	ИТОГО	111,79+78,24	149,43+83,95	159,93+83,36	144,84+84,44
Небаланс (%)	0,04	0,16	0,43	0,31					

Должность	ФИО	Подпись	Дата	ОАО "Тывазэнерго"
Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер	Сатриханов В.П.			Схема контрольных замеров за 21.12.2016г
Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС	Лукин А.В.			
Исполнил				
Ведущий инженер ГЭР ЦУС	Сендына Ч.В.			