



Постановление

от 14 декабря 2012 года № 117
г. КЫЗЫЛ

Об установлении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Тулуш Дооргы Сундуевны к электрическим сетям ОАО «Тываэнерго» по индивидуальному проекту для электроснабжения пекарни и комплексной застройки, расположенных по адресу: Республика Тыва, пгт.Каа-Хем, пер. Тепличный 1-ый, пер. Шамбалагский, пер. Пихтовый, пер. Хербис, ул. Тенистая, ул. Садовая

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основании Положения о Службе по тарифам Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2007 года № 604 и протокольного решения Правления Службы по тарифам Республики Тыва от 14 декабря 2012 года № 19, Служба по тарифам Республики Тыва **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Тулуш Дооргы Сундуевны к электрическим сетям ОАО «Тываэнерго» по индивидуальному проекту для электроснабжения пекарни и комплексной застройки, расположенных по адресу: Республика Тыва, пгт.Каа-Хем, пер. Тепличный 1-ый, пер. Шамбалагский, пер. Пихтовый, пер. Хербис, ул. Тенистая, ул. Садовая, необходимого заявителю класса напряжения в размере 5 935 889 (пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 69 копеек без НДС, с присоединяемой мощностью 350 кВт, третьей категорией электроснабжения, с разбивкой по мероприятиям, в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

2. Действие настоящего Постановления вступает в силу в установленном порядке.



И.о. руководителя

Р. Намчыл

Приложение
к постановлению Службы по тарифам
Республики Тыва
от «14» декабря 2012 года № 117

Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств Тулуш Дооргы Сундуювны к
электрическим сетям ОАО «Тываэнерго» по индивидуальному проекту для
электрообеспечения пекарни и комплексной застройки, расположенных по адресу:
Республика Тыва, пгт.Каа-Хем, пер. Тепличный 1-ый, пер.
Шамбалагский, пер. Пихтовый, пер. Хербис, ул. Тенистая, ул. Садовая

Наименование мероприятий	Стоимость руб.
1.Подготовка сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование	25804,3
2.Выполнение ТУ сетевой организацией (в том числе с инвестиционной составляющей)	5889740,0
3.Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий	14715,3
4.Организация участия в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств	2561,5
5.Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети	3068,6
Итого размер платы за присоединение (без НДС)	5935889,69
НДС 18%	1068460,14
Итого размер платы с НДС	7004349,83