

Информация по аварийности за февраль 2012г.

| Наименование РЭС | Количество инцидентов (шт.) | | Недоотпуск (тыс.кВтч) | | Экономический ущерб (тыс. руб.) | | Средняя длительность перерывов электроснабжения (час.) | |
|------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------------|--|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| Февраль | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| ЦРЭС | 7 | 6 | 7,3 | 6,46 | 105,409 | 51,601 | 1,12 | 2,34 |
| ЗРЭС | 5 | 6 | 0,28 | 3,87 | 14,983 | 26,027 | 2,43 | 0,93 |
| ЮРЭС | 4 | 0 | 0,39 | 0 | 10,669 | 0 | 0,99 | 0 |
| ВРЭС | 1 | 4 | 0,28 | 1,86 | 1,257 | 8,415 | 1,53 | 1,23 |
| СВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 17 | 16 | 8,25 | 12,19 | 132,318 | 86,043 | 1,5 | 1,53 |
| 2 месяца | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| ЦРЭС | 15 | 11 | 21,88 | 20,29 | 209,09 | 117,254 | 1,01 | 1,77 |
| ЗРЭС | 14 | 9 | 7,61 | 4,4 | 66,57 | 41,567 | 1,74 | 0,67 |
| ЮРЭС | 10 | 5 | 4,12 | 0,23 | 42,248 | 25,271 | 1,65 | 0,676 |
| ВРЭС | 3 | 4 | 0,41 | 1,86 | 4,175 | 8,415 | 0,64 | 1,23 |
| СВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 42 | 29 | 34,02 | 26,78 | 322,083 | 192,507 | 1,38 | 1,16 |