

Информация по аварийности за август 2012г.

Наименование РЭС	Количество инцидентов (шт.)		Недоотпуск (тыс.кВтч)		Экономический ущерб (тыс. руб.)		Суммарная длительность перерывов электроснабжения (час.)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Август								
ЦРЭС	12	15	11,82	15,98	97,032	101,95	34,64	41,15
ЗРЭС	6	7	3,07	1,36	23,722	45,462	21,01	45,89
ЮРЭС	5	6	2,01	8,31	14,249	156,411	15,95	39,89
ВРЭС	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЛ	4	0	23,13	0	65,77	0	24,9	0
Итого	27	28	40,03	25,65	200,773	303,823	96,5	126,93
8 месяцев								
ЦРЭС	183	177	217,46	154,32	1378,288	1029,789	538,75	368,88
ЗРЭС	155	145	121,35	75,09	710,428	675,251	602,39	504,57
ЮРЭС	129	108	91,52	64,7	581,347	642,813	564,43	384,81
ВРЭС	12	32	1,97	7,33	23,807	79,564	24,7	55,21
СВЛ	10	6	147,92	66,32	468,714	355,811	85,51	47,46
Итого	489	468	580,22	367,76	3162,584	2783,228	1815,78	1360,93